



МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,  
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ  
Главное управление Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий  
по Удмуртской Республике  
УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ  
426008, г. Ижевск, ул. Коммунаров, 325, тел: 8(3412) 60-66-03, факс: 8(3412) 72-72-08  
Сайт: [www.18.mchs.gov.ru](http://www.18.mchs.gov.ru) E-mail: [ugpn-o@mchs-18.ru](mailto:ugpn-o@mchs-18.ru) Единый «телефон доверия»: 8(3412) 51-99-99  
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Малопургинского и Киясовского районов  
427840, УР, с. Киясово, ул. Полевая, 7, телефон (факс) 8(34133) 3-21-67  
e-mail: [kiagnp@mchs-18.ru](mailto:kiagnp@mchs-18.ru)

с. Киясово

«23» октября 2018 г.

**Предписание № 35/16/1-3**

**об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий  
по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы  
возникновения пожара**

Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению «Киясовский дет-  
ский сад № 1» муниципального образования «Киясовский район» (МБДОУ Киясовский детский  
сад № 1), заведующему МБДОУ Киясовский детский сад № 1» Шорниной Анастасии Юрьевне

*(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица,  
фамилия имя, отчество индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т. п.)*

во исполнение распоряжения № 35/16 от «02» октября 2018 г., выданного и.о. главного  
государственного инспектора Малопургинского и Киясовского районов по пожарному надзору  
Кузьминым Георгием Александровичем, ст. 6, 6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. №  
69-ФЗ «О пожарной безопасности», в период с 09 ч. 00 мин. «17» октября 2018 г. по 14 ч. 00 мин.  
«23» октября 2018 г. проведена **плановая** выездная проверка объекта(ов) защиты  
Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения Киясовский детский  
сад № 1 муниципального образования «Киясовский район» (МБДОУ Киясовский детский сад №  
1), юридический адрес: Удмуртская Республика, Киясовский район, с. Киясово, ул. Молодежная,  
1 в; место фактического осуществления деятельности: Удмуртская Республика, Киясовский район,  
с. Киясово, ул. Молодежная, 1 в

**Лицо(а), проводившие проверку:** Государственный инспектор Малопургинского и Киясовского  
районов по пожарному надзору Баранов Григорий Геннадьевич

совместно с: заведующим МБДОУ Киясовский детский сад № 1» Шорниной Анастасией Юрьев-  
ной

*(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)*

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безо-  
пасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной  
безопасности, выявленные в ходе проверки:

| №<br>Пред-<br>писа-<br>ния | Вид нарушений требований по-<br>жарной безопасности с указанием<br>мероприятия по его устранению и<br>конкретного места выявленного<br>нарушения | Пункт (абзац пункта)<br>и наименование нормативного право-<br>вого акта Российской Федерации и<br>(или) нормативного документа по<br>пожарной безопасности, требования<br>которого (-ых) нарушены | Срок уstra-<br>нения нару-<br>шения тре-<br>бования<br>пожарной<br>безопасности | Отметка (под-<br>пись) о выпол-<br>нении (указыва-<br>ется только<br>выполнение) |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| 1.                         | 2.                                                                                                                                               | 3.                                                                                                                                                                                                | 4.                                                                              | 5.                                                                               |
| 1/1/1                      | Руководителем организации не<br>определен порядок и сроки<br>проведения работ по очистке<br>воздуховодов (дымоходов).                            | Правила противопожарного<br>режима в Российской Федера-<br>ции п.п. 50, 82                                                                                                                        | 12.06.2019                                                                      |                                                                                  |
| 1/1/2                      | Отсутствуют акты по проведе-<br>нию работ по очистке воздухо-<br>водов от горючих отходов.                                                       | Правила противопожарного<br>режима в Российской Федера-<br>ции п. 50                                                                                                                              | 12.06.2019                                                                      |                                                                                  |

|       |                                                                             |                                                                                                                                          |            |  |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--|
| 1/1/3 | Руководитель не прошел обучение по программе пожарно-технического минимума. | Правила противопожарного режима в Российской Федерации п. 3, НПБ «Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций» п. 31, 32 | 12.06.2019 |  |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--|

Пожарная безопасность проверенного объекта защиты считается не обеспеченной до выполнения одного из следующих условий: 1) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных настоящим Федеральным законом; 2) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и нормативными документами по пожарной безопасности. 123-ФЗ от 22.07.2008 г. ст. 6 ч. 1 (п. 1, п. 2)

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействий) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут: руководители федеральных органов исполнительной власти; руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации; руководители органов местного самоуправления; собственники имущества; лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций; лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции; иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Об устранении выявленных нарушений необходимо проинформировать орган государственного контроля (надзора) в течение установленных в предписании сроков.

#### Подписи лиц проводивших проверку:

Государственный инспектор Малопургинского и Киясовского районов по пожарному надзору Баранов Г.Г.

(должность фамилия, инициалы инспектора)

  
(подпись)  
«23» октября 2018 г.  
М.Л.П.\*

#### Предписание для исполнения получил:

Заведующий МБДОУ Киясовский детский сад № 1» Шорнина Анастасия Юрьевна

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

«23» 10 2018 г.

  
(подпись)

Единые «телефоны доверия» ГУ МЧС России по УР г. Ижевск - 8(3412) 51-99-99  
- МЧС России г. Москва - 8(499) 216-99-99